

# HD 42



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ

Πλάτος στήριξης	Φορτίο ομοιόμορφης κατανομής		Κεντρικό σημειακό φορτίο		Φορτίο σε σημεία ενός τρίτου		Φορτίο σε σημεία ενός τετάρτου		Φορτίο σε σημεία ενός πέμπτου	
	m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)
1	2176,9	0,1	2155*	0,2	1088,4	0,2	725,6	0,2	544,2	0,2
2	1086,6	1,2	1804*	1,5	1021*	1,5	717*	1,5	543,3	1,4
3	723,2	3,9	1525*	4,4	900*	4,4	658*	4,5	521*	4,6
4	541,5	9,3	1240,1	8,5	800*	9,4	601*	9,8	486*	10,1
5	395,5	16,6	988,8	13,4	719*	16,5	494,4	15,8	412,0	16,8
6	273,5	24,0	820,6	19,3	615,5	24,5	410,3	22,8	341,9	24,2
7	200,0	32,7	700,0	26,3	525,0	33,4	350,0	31,1	291,7	32,9
8	152,3	42,7	609,1	34,4	456,8	43,6	304,5	40,6	253,8	43,0
9	119,5	54,1	537,9	43,6	403,4	55,2	269,0	51,4	224,1	54,5
10	96,1	66,8	480,6	54,0	360,5	68,2	240,3	63,6	200,3	67,3
11	78,8	80,9	433,4	65,5	325,1	82,6	216,7	77,0	180,6	81,5
12	65,6	96,3	393,8	78,2	295,4	98,4	196,9	91,8	164,1	97,1
13	55,4	113,2	360,0	92,1	270,0	115,5	180,0	107,9	150,0	114,0
14	47,2	131,4	330,7	107,2	248,0	134,1	165,4	125,4	137,8	132,4
15	40,7	151,0	305,1	123,6	228,9	154,1	152,6	144,2	127,1	152,1
16	35,3	172,1	282,5	141,2	211,9	175,5	141,3	164,4	117,7	173,3
17	30,9	194,5	262,3	160,1	196,7	198,3	131,2	185,9	109,3	195,9
18	27,1	218,4	244,2	180,4	183,1	222,6	122,1	208,9	101,7	219,9
19	24,0	243,7	227,8	202,0	170,8	248,3	113,9	233,3	94,9	245,3
20	21,3	270,4	212,8	225,0	159,6	275,5	106,4	259,1	88,7	272,2

\* περιορίζεται από την αλληλεπίδραση κατά την μετατόπιση / καθοριστική είναι η μετατόπιση στον συνδετήρα.

Τα υψηλά φορτία ομοιόμορφης κατανομής νοούνται ως ιδανικές περιπτώσεις. Η καθοδήγηση του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο. Ο επάνω κύριος σωλήνας πρέπει να συγκρατείται πλευρικά τουλάχιστον κάθε 113,23 cm! Οι τιμές επιβάρυνσης έχουν υπολογιστεί με χρήση μπουλονιών 10.9.

Πρόσβαση περιοχή: Συνιστώμενη περιοχή φερρόνων φορτίων και εκτετασιμάτων από τον κατασκευαστή.